Kvalita pitné vody v síti dle zásobované oblasti

aktualizace 19.2.2016

Zásobovaná oblast			**Frýdecko-Místecko**	**Karvinsko**	**Novojičínsko**	**Opavsko**	**Ostravsko**	**Přerovsko**	**Třinecko**
Místo odběru	Jednotka	Mezní hodnota	*VDJ Frýdek*	*VDJ Karviná -Ráj*	*PK Hájov*	*VDJ Chvalíkovice*	*VDJ Krásné Pole*	*VDJ Střítež*	*VDJ Nebory*
Teplota	°C		4,0	4,2	3,6	4,0	4,5	4,7	4,3
Barva	mg Pt / l	20	<1,5	1,7	1,6	<1,5	1,7	2,5	<1,5
Zákal	ZF (n)	5	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	1,1	0,8	<0,5
pH		6,5 - 9,5	7,70	7,60	7,80	7,68	7,88	7,54	7,60
ChSK-Mn	mg/l	3	0,60	1,00	0,90	1,44	1,52	2,00	0,50
Železo	mg/l	0,20	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,06	0,07
Mangan	mg/l	0,050	<0,030	<0,030	<0,025	<0,030	<0,030	<0,030	<0,030
Hliník	mg/l	0,20	<0,02	<0,02	0,02	0,03	0,04	0,03	<0,02
Fekální streptokoky	KTJ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	0	0	0	0	0	0	0