

Kvalita pitné vody z centrálních zdrojů

Ukazatel	Jednotka	Mezní hodnota	ÚV Podhradí	ÚV Nová Ves	ÚV Vyšní Lhoty
Datum odběru vzorku:			15.2.2016	16.2.2016	16.2.2016
Teplota	°C		4,1	2,9	3,6
Barva	mg Pt / l	20	1,7	<1,5	<1,5
Zákal	ZF (n)	5	0,8	<0,5	<0,5
pH		6,5 - 9,5	7,45	7,65	7,80
KNK _{4,5}	mmol / l		0,9	0,7	0,5
ZNK _{8,3}	mmol / l		0,03	0,04	<0,03
CHSK - Mn	mg / l	3	1,60	1,00	0,50
Tvrdost	mmol / l		0,72	0,60	0,48
Dusičnany NO ₃ ⁻	mg / l	50	4,3	4,4	5,0
Dusitany NO ₂ ⁻	mg / l	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
Amonné ionty NH ₄ ⁺	mg / l	0,5	<0,05	<0,05	<0,05
Železo Fe	mg / l	0,2	<0,05	<0,05	<0,05
Mangan Mn	mg / l	0,05	<0,030	<0,030	<0,030
Hliník Al	mg / l	0,2	0,04	<0,02	<0,02
Enterokoky	KTJ / 100 ml	0	0	0	0
Koliformní bakterie	KTJ / 100 ml	0	0	0	0